



161512340363



报告编号(NO.): HZJC-S20190313 (11)

检测报告

项目名称: 废水检测

委托单位: 龙泉水务(泰安)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年03月10日

管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.



检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无审核、授权签字人签字无效。
- 3.检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 4.本检测报告结果仅对本次检测样品有效。对委托单位送样检测仅对来样负责。
- 5.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。
- 6.本报告一式两份，正本交与委托检测方，副本由检测机构保存。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区中天门大街 1366 号

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228

检测报告

报告编号(NO.): HZJC-S20190313 (11)


第 1 页 共 3 页

委托单位	龙泉水务（泰安）有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市高新区		
联系人	刘盈	联系电话	13734437733
样品名称/编号	采样点位/日期	样品数量	样品状态
废水 FS20030211	废水总排口 2020.03.02	400ml×1 500ml×8 1000ml×2 2500ml×1	完好（无色、透明）
检测日期	2020.03.02-03.08		
检测项目			
检测依据	见附表		
主要仪器设备			
结论	仅提供数据，不作判定。 		
备 注	/		

编制人:

袁爽

审核人:



授权签字人:

赵峰峰

检测报告

报告编号(NO.): HZJC-S20190313 (11)

第 2 页 共 3 页

废水检测结果表

采样点位及日期	检测项目	单位	检测结果
废水总排口 2020.03.02	pH	/	8.07
	色度	倍	10
	BOD ₅	mg/L	1.2
	动植物油	mg/L	未检出
	石油类	mg/L	未检出
	悬浮物	mg/L	3.6
	六价铬	mg/L	0.015
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.079
	粪大肠菌群	MPN/L	7.2×10^2
	总铬	mg/L	未检出
	总镉	mg/L	0.002
	总铅	mg/L	未检出
	总汞	ug/L	0.78
	总砷	ug/L	未检出
	烷基汞	mg/L	未检出

—本页以下空白—

检测报告

报告编号(NO.): HZJC-S20190313 (11)

第 3 页 共 3 页

附表:

检测项目	检测依据	检出限(mg/L)	主要仪器设备
pH	GB/T 6920-1986	/	PH 计/PHS-3E
色度	GB/T 11903-1989	/ (倍)	具塞比色管/50ml
BOD ₅	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱/SHX-70III
动植物油	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪/ OIL480
石油类	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪/ OIL480
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平/FA1004N
六价铬	GB/T 7467-1987	0.004	紫外可见分光光度计/UV-8000
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	0.05	紫外可见分光光度计/UV-8000
粪大肠菌群 (15 管法)	HJ 347.2-2018	20 (MPN/L)	生化培养箱/SHX-70III
总铬	HJ 757-2015	0.03	原子吸收分光光度计/TAS-990AFG
总镉	GB/T 7475-1987	0.002	原子吸收分光光度计/TAS-990AFG
总铅	GB/T 7475-1987	0.03	原子吸收分光光度计/TAS-990AFG
总汞	HJ 694-2014	0.04 (ug/L)	原子荧光光度计/AFS-933
总砷	HJ 694-2014	0.3 (ug/L)	原子荧光光度计/AFS-933
烷基汞	GB/T 14204-1993	1.5×10^{-5}	气相色谱仪/GC9790Plus

** 报告结束 **