

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91370900676823234F001Q
单位名称：龙泉水务（泰安）有限公司
报告时段：2021 年第 03 季
法定代表人（实际负责人）：涂晓光
技术负责人：王亮
固定电话：0538-5365091
移动电话：15163878083

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021 年 10 月 08 日



承诺书

泰安市生态环境局：

龙泉水务（泰安）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

(盖章)

法定代表人：

(签字)

日期：2021.10.8



10月8日

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 1-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	
			氨 (氨气)	/	/	/	0	
全厂合计			NOx	/	/	/	0	
			SO2	/	/	/	0	
			颗粒物	/	/	/	0	
			VOCs	/	/	/	0	

表 1-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
					7月份	8月份	9月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	龙泉水务排放口	苯胺类	0	0	0	0	
				动植物油	0	0	0.1071	0.1071	
				烷基汞	0	0	0	0	
				总磷 (以 P 计)	0.0279	0.0263	0.0537	0.1079	
				总铅	0	0.0001	0	0.0001	
				总氮 (以 N 计)	3.5786	3.5336	4.6052	11.7174	
				悬浮物	3.0304	3.1821	3.9864	10.1989	
				氨氮 (NH3-N)	0.0896	0.2019	0.0726	0.3641	
				六价铬	0	0	0	0	
				总镉	0	0.0001	0	0.0001	

1
2
3

				pH 值	7.84	7.81	7.86	/	
				总汞	0	0	0	0	
				化学需氧量	8.0663	9.7364	11.5427	29.3454	
				阴离子表面活性剂	0.0446	0.0427	0.0297	0.117	
				总砷	0.0007	0.0006	0.0007	0.002	
				粪大肠菌群	/	/	/	0	7月 800 个/L; 8月 800 个/L; 9月 800 个/L
				硫化物	0	0	0	0	
				五日生化需氧量	2.2728	1.5673	1.9634	5.8035	
				总铬	0.0001	0.0002	0.0001	0.0004	
				色度	10	10	10	/	
				石油类	0	0	0	0	
全厂直接排放合计				苯胺类	0	0	0	0	
				氨氮 (NH ₃ -N)	0.0896	0.2019	0.0726	0.3641	
				总铅	0	0.0001	0	0.0001	
				pH 值	7.84	7.81	7.86	/	
				总砷	0.0007	0.0006	0.0007	0.002	
				五日生化需氧量	2.2728	1.5673	1.9634	5.8035	
				动植物油	0	0	0.1071	0.1071	
				石油类	0	0	0	0	
				化学需氧量	8.0663	9.7364	11.5427	29.3454	
				硫化物	0	0	0	0	
				总磷 (以 P 计)	0.0279	0.0263	0.0537	0.1079	
				色度	10	10	10	/	
				阴离子表面活性剂	0.0446	0.0427	0.0297	0.117	
				烷基汞	0	0	0	0	
				六价铬	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	/	/	/	0	7月 800 个/L; 8月 800 个/L; 9月 800 个/L
				悬浮物	3.0304	3.1821	3.9864	10.1989	
				总汞	0	0	0	0	

	总氮（以N计）	3.5786	3.5336	4.6052	11.7174	
	总镉	0	0.0001	0	0.0001	
	总铬	0.0001	0.0002	0.0001	0.0004	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-------------------------------	--------

表 2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段） 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m ³ ）		应对措施
			污染因子	排放范围	

（四）结论

本季度污染治理设施运转正常，出水排放正常，无超标排放情况。

龙泉水务（泰安）有限公司 2021年7月-2021年9月 污染物排放量明细表

序号	项目	7月份				8月份				9月份				计算公式
		水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	
			数值	单位			数值	单位			数值	单位		
1	化学需氧量	445652	18.1	mg/L	8.0663	474944	20.5	mg/L	9.7364	594982	19.4	mg/L	11.5427	
2	氨氮(以N计)	445652	0.201	mg/L	0.0896	474944	0.425	mg/L	0.2019	594982	0.122	mg/L	0.0726	
3	生化需氧量	445652	5.1	mg/L	2.2728	474944	3.3	mg/L	1.5673	594982	3.3	mg/L	1.9634	
4	悬浮物(SS)	445652	6.8	mg/L	3.0304	474944	6.7	mg/L	3.1821	594982	6.7	mg/L	3.9864	
5	总磷(以P计)	445652	0.0626	mg/L	0.0279	474944	0.0553	mg/L	0.0263	594982	0.0902	mg/L	0.0537	
6	动植物油	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0.18	mg/L	0.1071	
7	石油类	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	
8	阴离子表面活性剂	445652	0.1	mg/L	0.0446	474944	0.09	mg/L	0.0427	594982	0.05	mg/L	0.0297	
9	总氮(以N计)	445652	8.03	mg/L	3.5786	474944	7.44	mg/L	3.5336	594982	7.74	mg/L	4.6052	
10	色度(稀释倍数)	445652	10	倍	/	474944	10	倍	/	594982	10	倍	/	
11	pH	445652	7.84	无量纲	/	474944	7.81	无量纲	/	594982	7.86	无量纲	/	
12	粪大肠菌群数	445652	800	个/L	/	474944	800	个/L	/	594982	800	个/L	/	
13	总汞	445652	0.00009	mg/L	0.0000	474944	0.00007	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	
14	烷基汞	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	
15	总镉	445652	0.00009	mg/L	0.0000	474944	0.00015	mg/L	0.0001	594982	0	mg/L	0.0000	
16	总铬	445652	0.00025	mg/L	0.0001	474944	0.00032	mg/L	0.0002	594982	0.00022	mg/L	0.0001	
17	六价铬	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	
18	总砷	445652	0.00168	mg/L	0.0007	474944	0.00117	mg/L	0.0006	594982	0.00126	mg/L	0.0007	
19	总铅	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0.00025	mg/L	0.0001	594982	0	mg/L	0.0000	
20	硫化物	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	
21	苯胺类	445652	0	mg/L	0.0000	474944	0	mg/L	0.0000	594982	0	mg/L	0.0000	

水量
*1000*平均浓度
/10⁹

注：1、水量采用在线监测系统月度查询数据

2、COD、氨氮、总磷、总氮、PH采用在线自动监测数据均值

3、悬浮物、色度采用人工监测数据日均值

4、其他采用委托检测报告月中检测、季度检测数据

