



HJ202110020

报告编号: RPHJ202110020-1



181500340640

正本

检测报告

报告名称: 废水检测

检测类别: 委托检测

委托单位: 龙泉水务(泰安)有限公司

山东安谱检测科技有限公司

2021年10月27日



声 明

- 1、检测报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告经编制人、审核人、授权签字人签字，盖章并加盖骑缝章后生效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到检测报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起 15 日内以书面形式提出复核申请，逾期不予受理。
- 4、涉及微生物检验项目、超过保质期或异议期、以及法律法规和国家有关文件规定不予复检的样品，不得复检。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责。
- 6、委托检测报告仅对所测试样品负责，报告数据仅反映对所测试样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律后果。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所检样品，如客户在合同中注明样品处理方式（此方式必须符合相关法律要求），按客户要求处理。如没有则按本公司规定对样品进行处理。
- 8、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9、除全文复制除外，未经本公司书面批准不得部分复制报告。未经本公司书面批准私自转让、盗用、冒用、涂改或以及其他任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

通讯地址：山东省泰安市开发区泰山科技产业园 8 号楼

邮政编码：271000

联系电话：0538-8065666

传 真：0538-8065666

主 页：<http://www.sdapjc.com/>

邮 箱：anpujiance@163.com

山东安谱检测科技有限公司
检 测 报 告

报告编号: RPHJ202110020-1

第 1 页 共 4 页

项目编号	HJ202110020	样品种类	废水
委托单位	龙泉水务（泰安）有限公司	委托人及联系方式	刘盈 13734437733
委托单位地址	泰安市岱岳区大汶口工业园	样品状态	无色透明
样品量	约 16.5L	盛放容器	玻璃瓶、聚乙烯瓶、无菌袋
采样日期	2021.10.20	分析日期	2021.10.20-2021.10.25
检测环境	温度湿度符合环境要求		
检测项目	见检测结果		
检测仪器	见方法依据及主要设备		
检测结论	仅提供检测数据，不进行判定。 (检验检测专用章) 签发日期: 2021年10月27日 检验检测专用章		
备注	符号“/”表示该项无内容。		

详细检测结果见下页

编制人: 张梦林

审核人: 王英雪

授权签字人: 朱福

山东安谱检测科技有限公司

检测报告

报告编号: RPHJ202110020-1

第 2 页 共 4 页

一、检测结果

采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目		单位	结果
				色度		度	5
				悬浮物		mg/L	5
				阴离子表面活性剂		mg/L	0.14
				石油类		mg/L	ND
				动植物油		mg/L	0.29
2021.10.20	污水处理站出口	16:42	HJ202110020-S-007 HJ202110020-S-008	粪大肠菌群		MPN/L	7.0×10 ²
				总汞		μg/L	ND
				烷基汞	甲基汞	μg/L	ND
					乙基汞	μg/L	ND
				镉		μg/L	ND
				总铬		μg/L	0.74
				六价铬		mg/L	ND
				总砷		μg/L	0.76
				总铅		μg/L	0.11
				五日生化需氧量		mg/L	3.6
				备注	1、流量 664m ³ /h，由企业提供。 2、ND 表示未检出。		

山东安谱检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号: RPHJ202110020-1

第 3 页 共 4 页

二、方法依据及主要设备

类别	项目名称	检测方法	检出限	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 铂钴比色法	/	/	/	/
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L	万分之一分析天平	BSA224S	AP-M-192
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L	紫外可见分光光度计	UV-5800PC	AP-M-193
	石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	红外分光测油仪	JLBG-125U	AP-M-084
	动植物油	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	红外分光测油仪	JLBG-125U	AP-M-084
	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法	20MPN/L	生化培养箱	SPL-250 SPL-150	AP-M-220 AP-M-054
	总汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04μg/L	液相原子荧光联用仪	SA520+PF52	AP-M-014
	烷基汞	GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法	10ng/L	气相色谱仪	Trace1310	AP-M-170
			20ng/L			
	镉	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪 (ICP-MS)	ICAP RQ	AP-M-010
	总铬	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.11μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪 (ICP-MS)	ICAP RQ	AP-M-010
	六价铬	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	紫外可见分光光度计	TU-1810	AP-M-017
	总砷	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L	电感耦合等离子体发射质谱仪 (ICP-MS)	ICAP RQ	AP-M-010

山东安谱检测科技有限公司
检测报告

报告编号: RPHJ202110020-1

第 4 页 共 4 页

类别	项目名称	检测方法	检出限	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	总铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μ g/L	电感耦合等 离子体发射 质谱仪 (ICP-MS)	ICAP RQ	AP-M-010
	五日生化需 氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	0.5mg/L	溶解氧测定 仪 生化培养箱	JPSJ-605 SPX-150BIII	AP-M-078 AP-A-202
备注	/					

三、附图（现场照片）



报告结束