

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91370900676823234F001Q
单位名称：龙泉水务（泰安）有限公司
报告时段：2021 年第 04 季
法定代表人（实际负责人）：涂晓光
技术负责人：王亮
固定电话：0538-5365091
移动电话：15163878083

排污单位名称（盖章）

报告日期：2022 年 01 月 04 日



承诺书

泰安市生态环境局：

龙泉水务（泰安）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

(盖章)

法定代表人：

(签字)

日期：2022.1.4



企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
----	------	------	----	-------	------	----

(二) 燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				10 月份	11 月份	12 月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			甲烷	/	/	/	0	
			氨 (氨气)	/	/	/	0	
全厂合计			NOx	/	/	/	0	
			SO2	/	/	/	0	
			颗粒物	/	/	/	0	
			VOCs	/	/	/	0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
-------	------	-------	-------	-----	-----------	----

					10月份	11月份	12月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	龙泉水务排放口	苯胺类	0	0	0	0	
				动植物油	0.1478	0.2918	0.4564	0.896	
				烷基汞	0	0	0	0	
				总磷(以P计)	0.0719	0.0462	0.0517	0.1698	
				总铅	0.0001	0.0000	0.0003	0.0004	
				总氮(以N计)	3.7718	3.1706	4.0366	10.979	
				悬浮物	3.5169	3.4040	3.8030	10.7239	
				氨氮(NH3-N)	0.1621	0.1148	0.1130	0.3899	
				六价铬	0	0	0	0	
				总镉	0	0	0.0001	0.0001	
				pH值	7.87	7.86	7.94	/	
				总汞	0	0	0	0	
				化学需氧量	10.2449	9.6286	13.7452	33.6187	
				阴离子表面活性剂	0.0714	0.0827	0.0869	0.241	
				总砷	0.0004	0.0002	0.0004	0.001	
				粪大肠菌群	/	/	/	0	10月700个/L;11月500个/L;12月500个/L;
				硫化物	0	0	0	0	
				五日生化需氧量	1.7330	2.6746	3.4770	7.8846	
				总铬	0.0004	0.0002	0.0004	0.001	
				色度	10	10	10	/	
石油类	0	0.0681	0.2390	0.3071					
全厂直接排放合计				苯胺类	0	0	0	0	
				氨氮(NH3-N)	0.1621	0.1148	0.113	0.3899	
				总铅	0.0001	0	0.0003	0.0004	
				pH值	7.87	7.86	7.94	/	
				总砷	0.0004	0.0002	0.0004	0.001	
				五日生化需氧量	1.733	2.6746	3.477	0	
				动植物油	0.1478	0.2918	0.4564	0.896	

石油类	0	0.0681	0.239	0	
化学需氧量	10.2419	9.6286	13.7452	33.6187	
硫化物	0	0	0	0	
总磷（以P计）	0.0719	0.0462	0.0517	0.1698	
色度	10	10	10	/	
阴离子表面活性剂	0.0714	0.0827	0.0869	0.241	
烷基汞	0	0	0	0	
六价铬	0	0	0	0	
粪大肠菌群	/	/	/	0	
悬浮物	3.5169	3.404	3.803	10.7239	
总汞	0	0	0	0	
总氮（以N计）	3.7718	3.1706	4.0366	10.979	
总铜	0	0	0.0001	0.0001	
总铬	0.0004	0.0002	0.0004	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-------------------------------	--------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段） 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m ³ ）		应对措施
			污染因子	排放范围	

（四）结论

本季度污染治理设施运转正常，出水排放正常，无超标排放情况。

龙泉水务（泰安）有限公司 2021年10月-2021年12月 污染物排放量明细表

序号	项目	10月份				11月份				12月份				计算公式
		水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	水量 (M ³)	平均浓度		排放量 (吨)	
			数值	单位			数值	单位			数值	单位		
1	化学需氧量	509697	20.1	mg/L	10.2449	486291	19.8	mg/L	9.6286	543289	25.3	mg/L	13.7452	水量 *1000*平 均浓度 /10 ⁹
2	氨氮(以N计)	509697	0.318	mg/L	0.1621	486291	0.236	mg/L	0.1148	543289	0.208	mg/L	0.1130	
3	生化需氧量	509697	3.4	mg/L	1.7330	486291	5.5	mg/L	2.6746	543289	6.4	mg/L	3.4770	
4	悬浮物(SS)	509697	6.9	mg/L	3.5169	486291	7	mg/L	3.4040	543289	7	mg/L	3.8030	
5	总磷(以P计)	509697	0.1410	mg/L	0.0719	486291	0.0951	mg/L	0.0462	543289	0.0951	mg/L	0.0517	
6	动植物油	509697	0.29	mg/L	0.1478	486291	0.6	mg/L	0.2918	543289	0.84	mg/L	0.4564	
7	石油类	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0.14	mg/L	0.0681	543289	0.44	mg/L	0.2390	
8	阴离子表面活性剂	509697	0.14	mg/L	0.0714	486291	0.17	mg/L	0.0827	543289	0.16	mg/L	0.0869	
9	总氮(以N计)	509697	7.4	mg/L	3.7718	486291	6.52	mg/L	3.1706	543289	7.43	mg/L	4.0366	
10	色度(稀释倍数)	509697	10	倍	/	486291	10	倍	/	543289	10	倍	/	
11	pH	509697	7.87	无量纲	/	486291	7.86	无量纲	/	543289	7.94	无量纲	/	
12	粪大肠菌群数	509697	700	个/L	/	486291	500	个/L	/	543289	500	个/L	/	
13	总汞	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0.00006	mg/L	0.0000	543289	0	mg/L	0.0000	
14	烷基汞	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0	mg/L	0.0000	
15	总镉	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0.00012	mg/L	0.0001	
16	总铬	509697	0.00074	mg/L	0.0004	486291	0.00040	mg/L	0.0002	543289	0.00070	mg/L	0.0004	
17	六价铬	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0	mg/L	0.0000	
18	总砷	509697	0.00076	mg/L	0.0004	486291	0.00048	mg/L	0.0002	543289	0.00066	mg/L	0.0004	
19	总铅	509697	0.00011	mg/L	0.0001	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0.00057	mg/L	0.0003	
20	硫化物	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0	mg/L	0.0000	
21	苯胺类	509697	0	mg/L	0.0000	486291	0	mg/L	0.0000	543289	0	mg/L	0.0000	

注：1、水量采用在线监测系统月度查询数据

2、COD、氨氮、总磷、总氮、PH采用在线自动监测数据均值

3、悬浮物、色度采用人工监测数据日均值

4、其他采用委托检测报告中月检测、季度检测数据

