

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91370900676823234F001Q

单位名称：龙泉水务（泰安）有限公司

报告时段：2025 年第 1 季

法定代表人（实际负责人）：涂晓光

技术负责人：王亮

固定电话：0538-5365091

移动电话：15163878083

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 04 月 02 日



承诺书

泰安市生态环境局：

龙泉水务（泰安）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日 期：



一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码 及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	1月	2月	3月	
其他排放（合计）		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		氨（氨气）	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	
全厂合计		NOx	/	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
		VOCs	/	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	1月	2月	3月	
主要排放口	直接排放口	DW001-龙泉水务排放口	pH 值	/	8.08	8.25	8.08	7.91	
			色度	/	30	10	10	10	
			全盐量	/	3096.511	1011.6875	952.1598	1132.6637	
			水温	/	/	14.32	13.8	15.45	
			悬浮物	/	19.297	5.777	5.042	8.478	
			五日生化需氧量	/	22.2874	9.6065	7.5721	5.1088	
			化学需氧量	365	74.84	22.794	22.426	29.62	
			总有机碳	/	32.5271	10.6272	10.0019	11.898	
			阴离子表面活性剂	/	0.1028	0.0336	0.0316	0.0376	
			总汞	/	0	0	0	0	
			总镉	/	0	0	0	0	
			总砷	/	0.0012	0.0004	0.0003	0.0005	
			总铅	/	0.0004	0.0001	0	0.0003	
			总氮（以 N 计）	219	26.913	9.406	8.465	9.042	
			氨氮（NH ₃ -N）	36.5	2.196	1.172	0.752	0.272	
			总磷（以 P 计）	5.48	0.37	0.108	0.128	0.134	
			氟化物（以 F ⁻ 计）	/	1.9479	0.6364	0.599	0.7125	

			计)						
			硫化物	/	0	0	0	0	
			硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ -计)	/	646.8676	211.3436	198.9082	236.6158	
			石油类	/	0.4754	0.1321	0.1752	0.1681	
			动植物油	/	0.5329	0.1741	0.1639	0.1949	
			挥发酚	/	0	0	0	0	
			苯胺类	/	0	0	0	0	
			流量	/	1715124	578160	511641	625323	
			总氰化物	/	0	0	0	0	
全厂直接排放			pH 值	/	8.08	8.25	8.08	7.91	
			色度	/	30	10	10	10	
			全盐量	/	3096.511	1011.6875	952.1598	1132.6637	
			水温	/	/	0	0	0	
			悬浮物	/	19.297	5.777	5.042	8.478	
			五日生化需氧 量	/	22.2874	9.6065	7.5721	5.1088	
			化学需氧量	365	74.84	22.794	22.426	29.62	
			总有机碳	/	32.5271	10.6272	10.0019	11.898	
			阴离子表面活 性剂	/	0.1028	0.0336	0.0316	0.0376	
			总汞	/	0	0	0	0	
			总镉	/	0	0	0	0	
			总砷	/	0.0012	0.0004	0.0003	0.0005	
			总铅	/	0.0004	0.0001	0	0.0003	
			总氮 (以 N 计)	219	26.913	9.406	8.465	9.042	
			氨氮 (NH ₃ - N)	36.5	2.196	1.172	0.752	0.272	
			总磷 (以 P 计)	5.48	0.37	0.108	0.128	0.134	

	氟化物（以 F ⁻ 计）	/	1.9479	0.6364	0.599	0.7125	
	硫化物	/	0	0	0	0	
	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	/	646.8676	211.3436	198.9082	236.6158	
	石油类	/	0.4754	0.1321	0.1752	0.1681	
	动植物油	/	0.5329	0.1741	0.1639	0.1949	
	挥发酚	/	0	0	0	0	
	苯胺类	/	0	0	0	0	
	流量	/	1715124	578160	511641	625323	
	总氰化物	/	0	0	0	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-----------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废间 - TS015	外运处置					
工业固废垃圾箱 - TS016	外运处置					
暂存间（污泥棚） - TS014	外运处置					

（五）小结

本季度污染治理设施运转正常，运行时间 2160 小时。出水排放量共计 1715124 吨，排放浓度均值：COD43.5mg/L，氨氮 1.28mg/L，总磷 0.21mg/L，总氮 15.7mg/L，达标率 100%，无超标排放情况。