



RPHJ202506037



检测报告

正本

项目名称：废水检测

委托单位：龙泉水务（泰安）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 06 月 14 日



山东安谱检测科技有限公司



声 明

- 1、检测报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告经编制人、审核人、授权签字人签字，盖章并加盖骑缝章后生效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到检测报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起 15 日内以书面形式提出复核申请，逾期不予受理。
- 4、涉及微生物检验项目、超过保质期或异议期、以及法律法规和国家有关文件规定不予复检的样品，不得复检。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责。
- 6、委托检测报告仅对所测试样品负责，报告数据仅反映对所测试样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律后果。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所检样品，如客户在合同中注明样品处理方式（此方式必须符合相关法律要求），按客户要求处理。如没有则按本公司规定对样品进行处理。
- 8、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9、除全文复制除外，未经本公司书面批准不得部分复制报告。未经本公司书面批准私自转让、盗用、冒用、涂改或以及其他任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

单位名称： 山东安谱检测科技有限公司 邮编： 271000

通信地址： 山东省泰安高新区泰山科技产业园 8 号楼

网址： <http://www.sdapjc.com/> 电话： 15662067933

电子邮件： anpujiance@163.com 传真： 0538-8065666

检测 报 告

一、基本信息

样品类别	废水	样品来源	采样
委托单位名称	龙泉水务（泰安）有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市岱岳区萧大亨路		
受检单位名称	龙泉水务（泰安）有限公司		
受检单位地址	山东省泰安市岱岳区萧大亨路		
采样日期	2025-06-07	分析日期	2025-06-07 至 2025-06-13
检测方法及检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		
备 注	/		

编制人： 乔 萧

审核人： 王 强

批准人： 朱 磊

签发日期： 2025-06-21



测科
★
专用

二、检测结果

2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目	样品编码	检测结果	单位
2025-06-07	出水检测口	浅黄色半透明液体	总汞	CF250603-066-1	ND	μg/L
			悬浮物	CF250603-065-1	9	mg/L
			生化需氧量 (BOD5)	CF250603-063-1	7.8	mg/L
			石油类	CF250603-061-1	0.24	mg/L
			砷	CF250603-062-1	0.80	μg/L
			色度	CF250603-064-1	4	倍
			铅	CF250603-062-1	ND	μg/L
			镉	CF250603-062-1	ND	μg/L

备注：ND 表示未检出。

附表 1 检测方法 & 检出限


样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
废水	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 µg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L
	生化需氧量(BOD5)	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
	石油类	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.12 µg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.09 µg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.05 µg/L

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	ICAP RQ	AP-M-010
万分之一分析天平	BCE224-1CCN	AP-M-361
原子荧光光度计	PF52	AP-M-390
生化培养箱	SPX-150BIII	AP-A-202
溶解氧测定仪	JPSJ-605	AP-M-078
电热鼓风干燥箱	WGL-230D	AP-A-465
红外分光测油仪	JLBG-125U	AP-M-084



附图 1 现场照片



*****报告结束*****