

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91370900676823234F001Q

单位名称：龙泉水务（泰安）有限公司

报告时段：2025 年第 3 季

法定代表人（实际负责人）：涂晓光

技术负责人：王亮

固定电话：0538-5365091

移动电话：15163878083

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025.12.18



承诺书

泰安市生态环境局：

龙泉水务（泰安）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期： 2015.10.9



一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息(污水处理)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
------	------	----	-------	------	----

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口 编码及 名称	污染物	许可排放 量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合 计	7 月	8 月	9 月	
其他排放（合计）		臭气浓 度	/	0	0	0	0	
		氨（氨 气）	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	
全厂合计		NOx	/	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
		VOCs	/	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编 码及 名称	污染物	许可排放量 （吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	7 月	8 月	9 月	
主要排放口	直接排放口	DW001- 龙泉水 务排放 口	pH 值	/	7.55e0	7.52	7.53	7.59	
			色度	/	30	10	10	10	
			全盐量	/	2561.4159	941.7701	692.2944	927.3514	
			水温	/	/	28.5	29.7	26.2	
			悬浮物	/	11.371	3.6322	3.3391	4.3997	

			五日生化需氧量	/	1.6372	0.7063	0.2036	0.7273	
			化学需氧量	365	47.5902	15.2092	14.6125	17.7685	
			总有机碳	/	4.3946	1.6158	1.1878	1.591	
			阴离子表面活性剂	/	0	0	0	0	
			总汞	/	0.0011	0.0002	0.0008	0.0001	
			总镉	/	0	0	0	0	
			总砷	/	0	0	0	0	
			总铅	/	0	0	0	0	
			总氮（以 N 计）	219	12.0595	2.9774	4.0907	4.9914	
			氨氮（NH ₃ -N）	36.5	0.2079	0.0423	0.1088	0.0568	
			总磷（以 P 计）	5.48	0.3388	0.1046	0.1077	0.1265	
			氟化物（以 F ⁻ 计）	/	1.4815	0.5447	0.4004	0.5364	
			硫化物	/	0	0	0	0	
			硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	/	518.5612	190.6623	140.1557	187.7432	
全厂直接排放			石油类	/	0.2094	0.0679	0.0519	0.0896	
			动植物油	/	0	0	0	0	
			挥发酚	/	0.0166	0.0061	0.0045	0.006	
			苯胺类	/	0.1004	0.0369	0.0271	0.0364	
			流量	/	1501460	473801	447023	580636	
			总氰化物	/	0	0	0	0	
			pH 值	/	7.55e0	7.52	7.53	7.59	
			色度	/	30	10	10	10	
			全盐量	/	2561.4159	941.7701	692.2944	927.3514	
			水温	/	/	28.5	29.7	26.2	
			悬浮物	/	11.371	3.6322	3.3391	4.3997	
			五日生化需氧量	/	1.6372	0.7063	0.2036	0.7273	
			化学需氧量	365	47.5902	15.2092	14.6125	17.7685	

	总有机碳	/	4.3946	1.6158	1.1878	1.591	
	阴离子表面活性剂	/	0	0	0	0	
	总汞	/	0.0011	0.0002	0.0008	0.0001	
	总镉	/	0	0	0	0	
	总砷	/	0	0	0	0	
	总铅	/	0	0	0	0	
	总氮 (以 N 计)	219	12.0595	2.9774	4.0907	4.9914	
	氨氮 (NH ₃ -N)	36.5	0.2079	0.0423	0.1088	0.0568	
	总磷 (以 P 计)	5.48	0.3388	0.1046	0.1077	0.1265	
	氟化物 (以 F ⁻ 计)	/	1.4815	0.5447	0.4004	0.5364	
	硫化物	/	0	0	0	0	
	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	/	518.5612	190.6623	140.1557	187.7432	
	石油类	/	0.2094	0.0679	0.0519	0.0896	
	动植物油	/	0	0	0	0	
	挥发酚	/	0.0166	0.0061	0.0045	0.006	
	苯胺类	/	0.1004	0.0369	0.0271	0.0364	
	流量	/	1501460	473801	447023	580636	
	总氰化物	/	0	0	0	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	------------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废间 - TS015	外运处置	否	否	否	否	
工业固废垃圾箱 - TS016	外运处置	否	否	否	否	
暂存间（污泥棚） - TS014	外运处置	否	否	否	否	

（五）小结

本季度污染治理设施运转正常，运行时间 2208 小时。出水排放量共计 1501460 吨，排放浓度均值：COD32.5mg/L，氨氮 0.113mg/L，总磷 0.233mg/L，总氮 7.93mg/L，达标率 100%，无超标排放情况。